SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ THỌ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA BÌNH

Số: 2513 /TMBG-BVĐKHB
V/v Thư mời chào báo giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 18 tháng 11 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 của Quốc hội ngày 21 tháng 06 năm 2017;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025; Văn bản hợp nhất số 74/VBHN-VPQH ngày 25/03/2026.

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định chi tiết một số một điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn hà thầu;

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ nhu cầu khám, chữa bệnh các khoa và Kế hoạch phát triển của Bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải y tế của Bệnh viện, vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình theo nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, Tổ dân phố số 11, phường Hòa Bình, Tỉnh Phú Thọ.

2. Thông tin liên hệ: Tổ đấu thầu, Số điện thoại: 02183 896 546-126

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Gửi báo giá trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (qua website muasamcong.mpi.gov.vn).

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 03 ngày kể từ ngày được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia https://muasamcong.mpi.gov.vn/.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày nhà cung cấp chào báo giá theo nội dung của Thư mời chào báo giá này.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa: Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải y tế của Bệnh viện *(Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm).*

2. Địa điểm cung cấp và bảo hành hàng hóa: Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, Tổ dân phố số 11, phường Hòa Bình, Tỉnh Phú Thọ.

3. Thời gian cung cấp hàng hóa, dịch vụ dự kiến: 30 ngày.

4. Các thông tin yêu cầu khác:

- Yêu cầu báo giá đã bao gồm chi phí thuế, nhân công, vận chuyển, bảo hành và toàn bộ các chi phí liên quan khác, bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

- Đề nghị các nhà cung cấp dịch vụ gửi kèm giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hộ kinh doanh.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc (BC);
- Các khoa, phòng Bệnh viện;
- Lưu VT; Tổ đấu thầu.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ THỌ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA BÌNH

Nguyễn Hoàng Diệu

PHỤ LỤC SỐ 01: DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo thư mời Số..2513/TMBG-BVĐKHB, ngày 18 tháng 11 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình)

STT	Danh mục hàng hóa, dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật	Hãng/ Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bảo trì tủ điện điều khiển hệ thống	- Vệ sinh tủ, thiết bị trong tủ - Đo, kiểm tra các thiết bị trong tủ - Sửa lỗi phần mềm nếu có - Kiểm tra siết lại đấu nối điện (CB tổng, Contactor, Relay điện, biến tần, Ngồn PLC, thanh cài) - Kiểm tra thiết bị đóng cắt (ON/OFF) - Vệ sinh ngoài		Cái	2
2	Bảo dưỡng máy thổi khí cạn: - Model: ARH 65S - Công xuất; 4kw	- Kiểm tra và siết chặt bu lông, đai ốc, khớp nối. - Kiểm tra dây curoa (Độ căng dây, Độ mòn, nứt, trượt) -Thay dầu, tra mỡ máy - Đo, kiểm tra dòng, độ ổn định hoạt động của máy - Vệ sinh máy		Cái	4
3	Bảo dưỡng cụm cấp hoá chất (Bao gồm 04 máy bơm và 04 máy khuấy)	- Vệ sinh máy - Thay dầu, tra mỡ máy - Đo, kiểm tra dòng, độ ổn định hoạt động của máy - Kiểm tra tình trạng bên ngoài, thân bơm, đầu bơm. - Kiểm tra rò rỉ hóa chất tại đầu bơm, van, khớp nối, đường ống - Vệ sinh đầu bơm, van và các bộ phận tiếp xúc hóa chất - Kiểm tra màng bơm/piston, gioăng, phớt; thay khi nứt, chai, mòn - Kiểm tra motor và nguồn điện		Cái	8

STT	Danh mục hàng hóa, dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật	Hãng/ Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng
		- Kiểm tra khả năng tự mồi và hoạt động ổn định. - Siết lại các đầu nối, bulông, terminal điện.			
4	Bảo trì máy bơm chìm (hệ thống ngầm): Nước sản xuất: Trung Quốc	- Thay dầu máy - Đo, kiểm tra dòng, độ ổn định hoạt động của bơm - Vệ sinh tổng thể máy bơm (Rửa sạch bùn, rác, dầu mỡ bám bên ngoài, Làm sạch cửa hút và cánh bơm) - Kiểm tra phần cơ khí (Cánh bơm, Trục bơm, Phớt cơ khí) - Kiểm tra vòng bi - Kiểm tra đường ống và khớp nối (Yêu cầu không bị tắc nghẽn)		Cái	8
5	Sửa chữa vá 02 Bồn composite * Thông số bồn: - Vật liệu: Composite - Kích thước: Chiều cao 2,5m x 10,7m chiều dài - Hãng sản xuất: Oceana / Việt Nam	* Nội dung thực hiện: - Bồn số 01: + Vá lỗ nứt vỡ Kích thước lỗ, chiều dài: 85cm, chiều rộng 55cm - Bồn số 02: + Vá lỗ vỡ đáy bồn có kích thước chiều dài 1m25cm, chiều rộng 95cm - Vật liệu: Composite - Hãng sản xuất: Oceana / Việt Nam		Bồn	2
6	Sửa chữa lắp đặt lại 03 máy khuấy chìm *Thông số máy: - Công suất; 0,75kw/380V/50Hz - Hãng Sản xuất: Shimaywa - Nhật bản	* Nội dung thực hiện - Quấn lại động cơ máy khuấy chìm - Sửa chữa. Gia công chế tạo ngàm cố định bằng inox 304 lắp đặt lại vào máy		Cái	3

STT	Danh mục hàng hóa, dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật	Hãng/ Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng
7	Đồng hồ đo lưu lượng nước đầu ra	*Nội dung thực hiện: Thay mới Đồng hồ đo lưu lượng nước đầu ra * Thông số kỹ thuật: - Lưu lượng liên tục: 75m3/h - Chiều dài tổng thể (L): 250 mm - Chiều cao (H): 325 mm - Đường kính mặt bích (D): 220 mm - Áp lực tối đa: 16 bar - Tiêu chuẩn mặt bích: DIN 2501/lSO 7005 PN10/16 - Model: Zenner WPH-N	Trung Quốc	Cái	1
8	Bộ phao tín hiệu chống cạn, chống tràn cho máy bơm của bể thu gom	* Nội dung thực hiện: - Lắp đặt, thay mới bộ phao tín hiệu chống cạn, chống tràn cho máy bơm của bể thu gom. * Thông số kỹ thuật: - Model: MS11 - Điện áp làm việc: 30V AC/DC	Shinmaywa - Nhật bản	Cái	3
9	Lưới chắn giá thể cho bể vi sinh	- Thay thế lưới chắn giá thể - Kích thước: dài 1m x rộng 80cm - Vật liệu: Inox 304, dầy 5mm, đục lỗ D6, a10	Việt Nam	Cái	6
10	Khởi động từ LS MC – 22B	* Nội dung thực hiện: lắp đặt, thay mới * Thông số kỹ thuật: - Dòng sản phẩm: Metasol (Frame size: 22AF) - Loại: Contactor 3 cực (3P) - Dòng định mức: (AC-3): 22A - Công suất: (AC-3, 380-400V): 11Kw	LS Electric Hàn Quốc	Cái	3

STT	Danh mục hàng hóa, dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật	Hãng/ Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng
11	Giá thể vi sinh dạng bánh xe D25x10:	* Nội dung thực hiện: Mua bổ sung giá thể * Thông số kỹ thuật: - Vật liệu: Nhựa HDPE màu đen - Kích thước: ØxH=25x10mm - Định lượng: 95kg/m3	Việt Nam	Kg	100
	Tổng cộng: 11 khoản				

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA BÌNH