

SỞ Y TẾ HOÀ BÌNH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 668/TMBG - BVĐKT

Hoà Bình, ngày 04 tháng 7 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty

Hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đang triển khai xây dựng giá dự toán gói thầu: **Bảo dưỡng, sửa chữa Hệ thống xử lý chất thải lỏng**

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình kính mời các quý Công ty báo giá cho gói thầu Bảo dưỡng, sửa chữa Hệ thống xử lý chất thải lỏng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình (Có phụ lục chi tiết kèm theo)

- Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng dự toán, kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa

- Thời hạn gửi báo giá: Trước 9 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2024

- Yêu cầu báo giá: 01 bản chính bằng tiếng việt

- Hình thức báo giá: Gửi báo giá bản cứng đã đóng dấu, Kèm theo giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty bản photocopy (Đóng trong túi dán kín)

Địa điểm nhận báo giá: Ms Bùi Thị Thương Thuý – Trưởng Phòng Tài chính kế toán Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình.

Địa chỉ: Tổ 10 - Phường Đồng Tiến - Thành phố Hoà Bình- Tỉnh Hoà Bình

Điện thoại: 0915464857

Lưu ý: Đơn giá của quý Công ty đã bao gồm thuế, phí vận chuyển, lắp đặt và các chi phí khác (nếu có), bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

Xin chân thành cảm ơn. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (BC);
- Phòng TCKT;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Diệu



PHỤ LỤC CHI TIẾT

(Kèm theo Thư mời báo giá số: 668 /TMBG - BVĐKT ngày 04 tháng 7 năm 2024 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình)

I. Nội dung và Yêu cầu đối với gói thầu:

Gói thầu Bảo dưỡng, sửa chữa Hệ thống xử lý chất thải lỏng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình, Nội dung Bảo dưỡng sửa chữa bao gồm:

+ Hệ thống xử lý chất thải lỏng: 01 Hệ thống

- Năm đưa vào sử dụng: Năm 2017.

- Nội dung cụ thể cần Bảo dưỡng, sửa chữa đối với Hệ thống:

1. Sửa màn hình điều khiển trên tủ điều khiển trung tâm.

- Hãng sản xuất: Mitsubishi/Japan

- Model: GS2107-WTBD

- Xuất xứ: China

- Thông số kỹ thuật:

- Kích thước: 7inch, 800x480 pixels

- Màu sắc: >65.000 màu

- Truyền thông: RS232 / RS485 / RS422 / Ethernet

- Phụ kiện đầu nối, kết nối đồng bộ khác

2. Cung cấp và cài phần mềm chuyên dụng cho màn hình, được thiết kế, lập trình phù hợp theo yêu cầu sử dụng của Hệ thống xử lý nước thải.

3. Gia công, thay thế lắp đặt 06 cánh khuấy của máy khuấy chìm

- Đường kính: 180mm

- Vật liệu chế tạo: Inox SUS 304.

- Loại: Cánh khuấy máy khuấy chìm, được gia công chế tạo tại Việt Nam.

4. Thay thế 01 máy bơm nước thải (đặt chìm)

- Hãng sản xuất: Shinmaywa/Japan

- Công suất: 1,5Kw/3phase/380V/50Hz

- Lưu lượng: 0,4m³/min

- Cột áp: 10,6m

- Loại: Bơm nước thải đặt chìm

- Các phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh khác

5. Xử lý hiện tượng sủi bọt tại bể chứa (Bể hiếu khí)

- Chế phẩm vi sinh phá bọt, ổn định hệ vi sinh của Hệ thống xử lý nước thải.



II. Yêu cầu kỹ thuật:

Sau khi Bảo dưỡng, sửa chữa Hệ thống xử lý chất thải lỏng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình phải hoạt động được bình thường, ổn định và hiệu quả. Các thiết bị thay thế phải được bảo hành theo quy định của nhà sản xuất./.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HOÀ BÌNH

